

Stadtverwaltung Freiberg · 09583 Freiberg

Oberbürgermeister
alle Mitglieder des
Freiberger Stadtrates

Bearbeiter: Herr Preißler
Zimmer: 201
Telefon: (03731) 273-105
Fax-Nr.: (03731) 273-73-105
E-Mail: buero_stadtrat@freiberg.de

Die E-Mail-Adresse eröffnet keinen Zugang für signierte und/oder verschlüsselte Dokumente. Informationen zu den Voraussetzungen, Bedingungen und Einschränkungen für die Zugangseröffnung für signierte und/oder verschlüsselte Dokumente finden Sie auf der Internetseite www.freiberg.de unter der Rubrik Service > Elektronische Signatur und Verschlüsselung.

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen
022.0-kö

AZ (bitte stets angeben)

Datum
11.02.2021

Anfrage-Nr. 10 – Stadträtin Elke Koch am 25.11.2020

In der derzeitigen Situation werden immer wieder Kitas oder Schulen wegen Covid19-Quarantäne für eine gewisse Zeit geschlossen. Aus meiner Sicht sollten wir alles nur Mögliche dafür tun, um einen kontinuierlichen Unterricht bzw. die Unterbringung der kleineren Kinder zu gewährleisten. Gibt es die Überlegung, in Freiberg kurzfristig mittels Virenfiltern die Infektionsgefahr in Gruppenräumen zu minimieren?

Antwort:

Nein, diese Überlegungen gibt es derzeit nicht. Zwar versprechen mobile Luftreinigungsgeräte die Anzahl virushaltiger Partikel in Innenräumen senken, aber ob diese Minderungen ausreichen, eine Infektionsgefahr hinreichend abzuwenden, ist nach jetzigem Stand des Wissens unklar.

In den Grundsätzen der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung ist definiert, dass geschlossene Räume regelmäßig gelüftet werden sollen. Auch in der kalten Jahreszeit ist die Fensterlüftung eine einfache, schnell umzusetzende und wirksame Maßnahme.

In den Empfehlungen des Umweltbundesamtes zum Einsatz von mobilen Luftreinigern als Lüftungsunterstützende Maßnahme bei SARS-CoV-2 in Schulen vom 22. Oktober 2020 ist ausgeführt:

...Das Umweltbundesamt steht einem generellen Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte jedoch kritisch gegenüber und hält ihn lediglich in Ausnahmefällen als zusätzliche Maßnahme für gerechtfertigt.

Denn die Wirksamkeit der mobilen Luftreinigungsgeräte in Hinblick auf die Reduzierung von SARS-CoV-2-Viren ist in vielen Fällen bislang nicht eindeutig nachgewiesen. Zudem beseitigen mobile Luftreiniger nicht die in Unterrichtsräumen übliche Anreicherung von Kohlendioxid (CO₂), Luftfeuchte und diversen chemischen, teils geruchsaktiven Substanzen. Die Kommission Innenraumluftthygiene (IRK) hat in einer Stellungnahme vom 16.11.2020 diese Schlussfolgerungen bestätigt...

...Eine verlässliche Reduzierung der SARS-CoV-2-Viren ausschließlich durch mobile Luftreinigungsgeräte in Unterrichtsräumen ist basierend auf dem derzeitigen Kenntnisstand nicht eindeutig nachgewiesen. Das Umweltbundesamt empfiehlt daher weiter auch in der kalten Jahreszeit die

Hausadresse:

Stadtverwaltung Freiberg
Büro Oberbürgermeister / Stadtrat
Obermarkt 24, 09599 Freiberg
Telefon: (0 37 31) 27 30 (Zentrale)
Internet: www.freiberg.de

Sprechzeiten:

Dienstag: 9 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr
Donnerstag: 9 – 12 Uhr und 13 – 16 Uhr
Freitag: 9 – 12 Uhr

Bankverbindungen:

Sparkasse Mittelsachsen
IBAN: DE75 8705 2000 3115 0001 02
BIC: WELADED1FGX

VR-Bank Mittelsachsen eG
IBAN: DE44 8606 5468 4111 1111 41
BIC: GENODEF1DL1

Hinweis zum Datenschutz:

Wir verarbeiten Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.freiberg.de/datenschutz. Der o. g. Bearbeiter stellt Ihnen auf Anfrage die Informationen gern auch in Papierform zur Verfügung.

Fensterlüftung als prioritäre Maßnahme. Die Kommission für Innenraumhygiene (IRK) ist in Ihrer Stellungnahme vom 16.11.2020 zum selben Schluss gekommen und hat die hier beschriebenen Empfehlungen weiter detailliert...

In vielen Einrichtungen der Stadt Freiberg sind bereits vollautomatische Lüftungsanlagen installiert. Diese Anlagen sorgen für den geforderten notwendigen hygienischen Luftwechsel in den Räumen. Ein zusätzliches Lüften über die Fenster ist nicht erforderlich.

In den nachfolgenden Einrichtungen sind Lüftungsanlagen installiert, die diese Kriterien erfüllen:

- Kita Brummkreisel, Albert Funk-Straße 7
- Kita Spielhaus, Pfarrgasse 34
- Kita Abenteuerland, Franz-Kögler-Ring 137
- Soziales Zentrum, Kurt-Handwerk-Straße 2
- Grundschule Agricola, Agricolastraße 35
- Grundschule Karl Günzel, Am Seilerberg 11 A
- Turnhalle Karl Günzel, Am Seilerberg 11 A
- Jahnsporthalle, Turnerstraße 3
- Heubnersporthalle, Dörnerzaunstraße 4
- Ernst Grube Sporthalle, Tschaikowskistraße 2
- Turnhalle Ulrich Rühle von Calw, Meißner-Ring 20 C

Weitere städtische Einrichtungen verfügen über Lüftungsanlagen z.T. nur in einzelnen Räumen, die ebenfalls diese Kriterien erfüllen:

- Ratssaal im Rathaus, Obermarkt 24
- Beratungsraum GFM, Brückenstraße 8
- Bürgerhaus, Obermarkt 21 (nur bedingt aufgrund geringerer Luftwechselrate)
- Schloss Freudenstein, Schlossplatz 4
- Nikolaikirche, An der Nikolaikirche 3
- Kornhaus, Korngasse 1 (Bereich AOK und Kinderbibliothek)

Aufgrund des erhöhten Abstimmungs- und Rechercheaufwandes zur Anfrage, bitten wir die verspätete Antwort nachzusehen.